

## Hlavní město Praha

**Provozovatel:** Pražské služby, a.s.

**IČO:** 60194120

**Provozovna:** Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice, Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna komunálních odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

**Kategorie zařízení:** 5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu

**Datum vydání povolení:** 27. 12. 2004

**Číslo jednací:** MHMP-108346/2004/OZP-VII-83/R-2/Hor

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Zentiva, k.s.

**IČO:** 49240030

**Provozovna:** U kabelovny 130, 102 37 Praha 10-Dolní Měcholupy

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

**Kategorie zařízení:** 4.5. Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů

**Datum vydání povolení:** 1. 3. 2010

**Číslo jednací:** S-MHMP-877067/2009/OOP-VIII-88/R-11/10/Zul

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Fakultní nemocnice v Motole (dříve SITA CZ a.s.)

**IČO:** 00064203

**Provozovna:** Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně.

**Datum vydání povolení:** 24. 6. 2010

**Číslo jednací:** S-MHMP-125668/2010/OOP-VIII-249/R-30/Hor

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost

**IČO:** 26209578

**Provozovna:** Cementárna Radotín, 153 02 Praha 5 – Radotín

**Druh spalovacího zařízení:** zařízení pro spoluspalování odpadu

**Specifikace povolení:** Integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně.

**Datum vydání povolení:** 23. 1. 2006

**Číslo jednací:** MHMP-25861/2005/OOP-VIII-18/R-3/06/Hor

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

## **Středočeský kraj**

**Provozovatel:** BDW LINE, spol. s r.o.

**IČO:** 40766411

**Provozovna:** Spalovna nebezpečných odpadů Lysá nad Labem, Na Šibáku, 289 22 Lysá nad Labem

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně

**Datum vydání povolení:** 23. 11. 2009

**Číslo jednací:** 130682/2008/KUSK OŽP/Ži

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

**IČO:** 27253236

**Provozovna:** Máchova 400, 256 01 Benešov

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení ke ke změnám využívání technologického zařízení stávajícího velkého zdroje znečišťování ovzduší (rekonstrukce zařízení na čištění spalin) podle § 17, odst. 2, písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.

**Datum vydání povolení:** 30. 7. 2009

**Číslo jednací:** 109300/2009/KUSK/6

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Technologie bude instalována a provozována tak, aby nebyla překročena maximální koncentrace veškerých škodlivin na všech výstupech do ovzduší ve výši dané

zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Provozovatel je povinen dodržovat emisní limity dle § 11, odst. 1, písm. b) zákona o ochraně ovzduší.

Emisní limity pro spalování odpadu jsou stanovené v nařízení vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění. Zařízení na kontinuální měření emisí a příruba pro jednorázová měření budou umístěna na tělese nového komínu tak, aby byly zajištěny potřebné délky před a za měřicím úsekem. Na komíně budou umístěny: analyzátor TZL, odběrová sonda pro analyzátor NO<sub>x</sub>, CO, SO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, TOC, HCl a HF a čidla pro zjišťování stavových veličin spalin.

- 2) Spalovna je dle § 4, odst. 8 zákona o ochraně ovzduší a § 3, odst. 3 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění velkým zdrojem znečištění ovzduší.
- 3) Bude dopracován a respektován materiál Provozní evidence zdroje znečištění ovzduší dle § 11, odst. 1, písm. e) zákona o ochraně ovzduší.
- 4) Změny včetně popisu měřicích míst budou zapracovány do Provozního řádu, který bude po aktualizaci dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. předán ke schválení krajskému úřadu, a to do tří měsíců od doručení tohoto rozhodnutí.
- 5) Provozovatel je povinen dle § 5, odst. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí, provést nejpozději do tří měsíců od vzniku této skutečnosti jednorázové měření emisí a předložit protokol z tohoto měření na ČIŽP OI Praha 000 a na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

**Provozovatel:** AVE Kralupy s.r.o. (dříve Synthos Innovation s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s., KAUČUK, a.s.)

**IČO:** 27935574

**Provozovna:** O. Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně

**Datum vydání povolení:** 4. 10. 2007

**Číslo jednací:** 164307/2006/KUSK OŽP/Tr

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Purum s.r.o.

**IČO:** 62414402

**Provozovna:** Ovčárecká, areál Koramo, 280 26 Kolín

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení do trvalého provozu zdroje znečištění ovzduší: Pračka spalin PV-F800 do spalovny KORAMO Kolín provozovatele PURUM, s.r.o. podle § 17, odst. 1, písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 92/2004 Sb. (zákon o ochraně ovzduší).

**Datum vydání povolení:** 24. 3. 2005

**Číslo jednací:** 3041-OD-30544/05/OŽP-Ho

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Technologie zdroje bude provozována tak, aby nebyla překročena maximální koncentrace veškerých škodlivin na všech výstupech do ovzduší dle § 11, odst. 1, písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a jeho prováděcími předpisy. Provozovatel je povinen dodržovat emisní limity dle § 11, odst. 1, písm. b) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Posuzovaný zdroj musí plnit specifické emisní limity stanovené pro nové zdroje – spalovny nebezpečného odpadu – uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
- 2) Při provozu bude vypracována a respektována Provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a jeho prováděcích předpisů a dopracován Provozní řád.

## **Jihočeský kraj**

**Provozovatel:** RUMPOLD s.r.o.

**IČO:** 61459364

**Provozovna:** Spalovna nebezpečného odpadu v areálu Fezko Strakonice, Heydukova 1111, 386 16 Strakonice

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu – spalovna nebezpečného odpadu umístěná v areálu Fezko Strakonice – podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

**Datum vydání povolení:** 29. 12. 2004

**Číslo jednací:** KUJCK 31716/2004 OZZL/Ms/R/1

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Odsávané odpadní plyny budou vždy vypouštěny do ovzduší přes plně funkční odlučovací zařízení a přes výdech příslušný k zařízení; bez splnění těchto podmínek nelze zdroj provozovat; výjimku budou tvořit pouze havarijní nebo poruchové stavy a o těch bude Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vždy informována v souladu s platnou legislativou.
- 2) Provozovatel provede provozní evidenci v rozsahu přílohy č. 9 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. (je předpoklad, že velká část údajů, které jsou obsahem provozní evidence, bude součástí vyhodnocování nového kontinuálního měření na spalovně a bude vedena v elektronické podobě).

## **Plzeňský kraj**

**Provozovatel:** SITA CZ a.s. (dříve T.O.P. EKO, spol. s r.o.)

**IČO:** 25638955

**Provozovna:** Spalovna odpadu Plzeň s. r. o., Skladová 14, 326 05 Plzeň

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k provozu velkého zdroje znečišťování ovzduší podle § 17 odst. 2, písm. c) zákona o ovzduší

**Datum vydání povolení:** 26. 6. 2008

**Číslo jednací:** ŽP/7835/08

**Platnost povolení:** na dobu časově omezenou do roku 2016

**Závazné podmínky:**

- 1) Spalovna nebezpečného odpadu bude provozována způsobem, který zaručuje, že bude zajištěna doba setrvání spalovaného odpadu ve spalovacím prostoru k dokonalému vyhoření a je dosaženo takové úrovně vyhoření, že škvára a popel po spálení odpadu obsahuje méně než 3 % celkového organického uhlíku nebo ztráta žiháním je menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu.
- 2) Obtěžování zápachem se omezí na nejmenší možnou míru.
- 3) Provoz spalovny bude pod dozorem autorizované osoby dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona o ovzduší.
- 4) Spalovna odpadu bude provozována tak, aby bylo zabráněno přívodu dalšího odpadu, pokud kontinuální měření ukazují, že kterákoliv hodnota emisního limitu se překračuje v důsledku poruchy nebo chybné funkce čistícího zařízení, pak také v tom případě, když není dosahováno nejnižší přípustné teploty za posledním přívodem spalovacího vzduchu 850 °C.
- 5) Spalovna odpadu bude provozována tak, aby obsah znečišťujících látek v odpadním plynu byl v souladu se specifickými emisními limity stanovenými podle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Měření provozních parametrů a měření hmotnostních koncentrací znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší se provádí takto: emise oxidů dusíku (oxid dusnatý a oxid dusičitý), vyjádřené jako oxid dusičitý, oxidu uhelnatého, tuhých znečišťujících látek a celkového organického uhlíku je prováděno kontinuálně.
- 7) Emise anorganických sloučenin chloru v plynné fázi vyjádřené jako chlorovodík, anorganických sloučenin fluoru v plynné fázi vyjádřené jako fluorovodík a emise oxidu siřičitého budou měřeny dle § 10 odst. 6 písm. nařízení vlády č. 354/2002 Sb. jednorázově a to dvakrát během kalendářního roku s min. tříměsíčním odstupem.
- 8) Jednorázové autorizované měření emisí těžkých kovů obsažených v tuhé, kapalné a plynné fázi včetně jejich sloučenin, pro něž jsou stanoveny emisní limity podle přílohy č. 5 k dále citovanému nařízení, a dioxinů a furanů bude prováděno dle § 10 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 354/2002 Sb. dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce.
- 9) Provozovatel spalovny odpadu bude pravidelně informovat orgány ochrany ovzduší – ČIŽP OI Plzeň OOO a Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí o tom, zda jsou stanovené emisní limity pro znečišťující látky dodrženy, zvláště hodnoty hmotnostních koncentrací anorganických sloučenin chloru v plynné fázi vyjádřené jako chlorovodík a koncentrací těžkých kovů, jejichž hodnoty jsou za jednotlivé roky poměrně rozkolísané. To znamená, že protokoly z jednorázových měření škodlivin budou předkládány do 15 dnů od jejich vyhotovení ČIŽP OI Plzeň a také Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Výstupy z kontinuálního měření emisí škodlivin budou předkládány v termínu stanoveném zákonem o ovzduší.
- 10) Budou plněny požadavky na kvalitu odpadních vod ze zařízení na čištění odpadních plynů a další podmínky stanovené podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), potažmo podmínky rozhodnutí Magistrátu města Plzně, oboru životního prostředí č.j. ŽP/7225/99-Ti – vodohospodářské povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z areálu provozovny v Skladové ulici 14 v Plzni do veřejné kanalizace města Plzně, dále rozhodnutí Magistrátu města Plzně, oboru životního prostředí č.j. OŽP/8058/07-3 – Schválení kanalizačního řádu pro kanalizaci statutárního města Plzně.)

- 11) Bude dodržena specifikace spalovaného odpadu, hmotnostní množství jednotlivých druhů odpadu, závazné podmínky pro přejímání, skladování a úpravy odpadů, vzorkování a analýzy přijatých odpadů, tak jak je uvedeno ve schváleném provozním řádu spalovny (Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. ŽP/10200/06 ze dne 2. 2. 2006, kterým se povoluje vydání provozního řádu spalovny odpadu.
- 12) Zařízení bude udržováno v dobrém technickém stavu (pravidelné kontroly, revize a údržba zařízení).
- 13) Každá změna na zařízení spalovny odpadu mající vliv na množství produkováných emisí musí být povolena Krajským úřadem Plzeňského kraje, současně musí být aktualizován provozní řád spalovny a předložen ke schválení Krajským úřadem Plzeňského kraje.

## Ústecký kraj

**Provozovatel:** SITA CZ a.s.

**IČO:** 25638955

**Provozovna:** Spalovna průmyslových odpadů Trmice, Na rovném 865, 400 04 Trmice

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně

**Datum vydání povolení:** 13.08. 2007

**Číslo jednací:** 1919/ŽPZ/07/IP-73/Rc

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

**IČO:** 00011789

**Provozovna:** Spalovna odpadních chlorovaných uhlovodíků, Revoluční 1930/ 86, 400 32 Ústí nad Labem

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů, **pouze vlastní odpady**

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně

**Datum vydání povolení:** 21. 02. 2007

**Číslo jednací:** 203/ŽPZ/07/IP-34/Rc

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Lafarge Cement, a.s

**IČO:** 14867494

**Provozovna:** Čížkovice 27, 411 12 Čížkovice

**Druh spalovacího zařízení:** zařízení pro spoluspalování odpadu

**Specifikace povolení** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně.

**Datum vydání povolení:** 30. 4. 2007

**Číslo jednací:** 1678/ŽPZ/06/IP-98/Rc

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatele-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatele-a-jejich-integrovana-povoleni/))

## Liberecký kraj

**Provozovatel:** TERMIZO a.s.

**IČO:** 64650251

**Provozovna:** Závod na termické využití odpadu (TVO) Dr. M. Horákové 571/VII, 460 06 Liberec

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna komunálních odpadů

**Specifikace povolení:** : Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu

**Datum vydání povolení:** 18. 5. 2006

**Číslo jednací:** KULK 31175/2006

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatele-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatele-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o.

**IČO:** 25024922

**Provozovna:** Belgická 1A, 466 05 Jablonec nad Nisou

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k trvalému provozu spalovny nebezpečných odpadů podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

**Datum vydání povolení:** 29. 9. 2010

**Číslo jednací:** KULK 61455/2010

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

### **Závazné podmínky:**

- 1) Spalovna bude provozována v souladu se schváleným provozním řádem č. 01/SPL-OVZ/2010, zpracovaným v červnu 2010 a dle technických podmínek provozu jednotlivých zařízení daných výrobcem. Spalovna bude provozována pouze s filtračním zařízením.
- 2) Množství spalovaného odpadu bude maximálně 2 200 tun všech odpadů za rok při výhřevnosti odpadu 18 000 kJ/kg. Denní množství spalovaného odpadu nesmí překročit 10 tun. Množství spalovaného odpadu bude maximálně 2 200 tun všech

odpadů za rok při výhřevnosti odpadu 18 000 kJ/kg. Denní množství spalovaného odpadu nesmí překročit 10 tun.

- 3) Ve spalovně nesmí být spalován nebezpečný odpad s obsahem halogenovaných organických látek (vyjádřených jako chlor) vyšším než 1 %.
- 4) Měření emisí znečišťujících látek bude prováděno dle § 10 odst. 2 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 8 odst. 6 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
- 5) Jakákoliv změna provozu, týkající se ochrany ovzduší, musí být schválena příslušným orgánem ochrany ovzduší.

**Provozovatel:** NELI servis, s.r.o.

**IČO:** 25028138

**Provozovna:** Krajská nemocnice Liberec, Husova 357/10, 460 63 Liberec 1

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Datum vydání povolení:** 10. 12. 2007

**Číslo jednací:** KULK 74446/2007/Ne

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

### **Specifikace povolení:**

I. Povolení ke spalování odpadu podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, pro spalovnu nebezpečných odpadů velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší a k uvedení tohoto zdroje do trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

### **Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel průběžně povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zdroje dle § 22 vyhlášky č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (dále jen „vyhláška č. 356“).
- 2) Provozovatel bude spalovnu nebezpečných odpadů provozovat pod dozorem autorizované osoby podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší, a to takovým způsobem, aby bylo možno bez předchozího ohlášení kdykoliv provést kontrolní měření autorizovanou osobou, například měřící skupinou České inspekce životního prostředí.
- 3) Ve spalovně budou spalovány pouze druhy odpadů schválené v provozním řádu zpracovaném pro provoz daného velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
- 4) Zařízení spalovny bude průběžně udržováno v dobrém technickém stavu.
- 5) Provozovatel zajistí provádění předepsaných zkoušek a revizí zařízení podle podmínek výrobce zařízení.

II. Povolení k upuštění od kontinuálního měření anorganických sloučenin chloru v plynné fázi, vyjádřených jako chlorovodík a anorganických sloučenin fluoru v plynné fázi, vyjádřených jako fluorovodík na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a v souladu s § 10 odst. 6 nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

### **Závazné podmínky:**



- 1) Měření anorganických sloučenin chloru v plynné fázi, vyjádřených jako chlorovodík a anorganických sloučenin fluoru, vyjádřených jako fluorovodík, bude prováděno jednorázově s četností dvakrát za rok v intervalech ne kratších než 3 měsíce.
- 2) Provozovatel oznámí České inspekci životního prostředí, Oblastnímu inspektorátu Liberec termín měření, a to v termínu dle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 356, tj. minimálně 14 dní před datem zahájení měření.
- 3) Provozovatel organizačně zajistí separaci odpadů s možným obsahem chloru a fluoru od ostatních odpadů. Tyto odpady se zjevným obsahem chloru a fluoru nebudou v předmětné spalovně spalovány.

**Datum vydání povolení:** 13. 3. 2009

**Číslo jednací:** KULK 15703/2009/Ne

**Specifikace povolení:**

Povolení ke změně stavby a k uvedení do trvalého provozu, po provedené změně, podle § 17 odst. 1 písm. c) a d) zákona o ochraně ovzduší.

**Změna:** Namísto kontinuálního měření oxidu siřičitého v odpadním plynu bude prováděno jeho jednorázové měření.

**Závazné podmínky:**

- 1) Měření oxidu siřičitého (SO<sub>2</sub>) bude prováděno jednorázově dle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b), c) a d) nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 354“).
- 2) Provozovatel zdroje organizačně zajistí separaci odpadů s možným vyšším obsahem síry od ostatních odpadů. Tyto odpady se zjevným obsahem síry nebudou v předmětné spalovně spalovány.
- 3) Provozovatel upraví a doplní doposud platný soubor technicko-provozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje (provozní řád) daného velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – spalovny nebezpečného odpadu, a to v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (dále jen „vyhláška č. 356“). Tento upravený provozní řád předloží ke schválení orgánu státní správy ochrany ovzduší nejpozději do 30. dubna 2009.
- 4) Provozovatel upraví a nadále průběžně povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zdroje dle § 22 vyhlášky č. 356.
- 5) Všechna zařízení zdroje budou provozována dle technických podmínek jejich provozu daných výrobcem a schváleného provozního řádu.
- 6) Po provedení jakékoli změny týkající se zdroje jej nelze provozovat bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

## **Královéhradecký kraj**

**Provozovatel:** Fakultní nemocnice Hradec Králové

**IČO:** 00179906

**Provozovna:** Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k pokračování trvalého provozu velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, tj. „Spalovna (nemocničních) odpadu SU 24 P včetně kontinuálního

emisního monitoringu a dioxinového filtru s kapacitou spalovaného odpadu 1000 tun/rok“ v k.ú. Hradec Králové (identifikační číslo provozovny 64687 017 1) dle § 17 odst. 2 písm. i) zákona o ochraně ovzduší:

**Datum vydání povolení:** 11. 5. 2010

**Číslo jednací:** 4651/ZP/2010-Ja-7

**Platnost povolení:** na dobu časově omezenou do 30. 6. 2015

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel je povinen uvést do provozu a provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení, které splňuje ustanovení zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů a provádět pravidelně výrobcem předepsané servisní seřizování zařízení a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence.
- 2) Funkce zařízení automatických systémů monitorování, pro emise do ovzduší bude kontrolována autorizovanou osobou podle § 5 odst. 10 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
- 3) Údržba emisního měřicího systému a zajištění správnosti funkce přístrojů se provádí postupem a ve lhůtách, které jsou stanoveny výrobcem zařízení. Zásady činností a lhůty se uvádí v provozním řádu zdroje.
- 4) Nejméně jednou za rok a dále při každém významném zásahu do emisního měřicího systému nebo technologického procesu bude provedeno ověření správnosti měření těchto systémů jednorázovým měřením, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. Nejméně jednou za 3 roky bude provedena kalibrace emisního měřicího systému (vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb.).
- 5) Spalovna odpadu bude provozována pro stanovené kategorie odpadů, dle souhlasu vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, způsobem, který splňuje požadavky zvláštních právních předpisů.
- 6) Spalovna odpadu bude provozována v souladu s podmínkami stanovenými nařízením vlády č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu a bude plnit emisní limity podle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
- 7) Provozovatel zdroje je povinen plnit ustanovení zákona o ochraně ovzduší a ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší.

**Provozovatel:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

**IČO:** 26000237

**Provozovna:** Oblastní nemocnice Trutnov a. s., M.Gorkého 77, 541 21 Trutnov

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k pokračování trvalého provozu velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, tj. „Spalovna odpadu DA-2 s kapacitou spalovaného odpadu do 50 kg/hod (do 1000 tun odpadu/rok) včetně emisního monitoringu - kontinuální měření emisí“ v k.ú. Trutnov (identifikační číslo provozovny 76902 037 1) dle § 17 odst. 2 písm. i) zákona o ochraně ovzduší:

**Datum vydání povolení:** 1. 12. 2010

**Číslo jednací:** 19208/ZP/2010-Ja-10

**Platnost povolení:** na dobu časově omezenou do 31. 12. 2015

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel je povinen uvést do provozu a provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení, které splňuje ustanovení

zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích předpisů a provádět pravidelně výrobcem předepsané servisní seřizování zařízení a doklady o těchto kontrolách zakládat jako součást provozní evidence.

- 2) Funkce zařízení automatických systémů monitorování, pro emise do ovzduší bude kontrolována autorizovanou osobou podle § 5 odst. 10 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
- 3) Údržba emisního měřicího systému a zajištění správnosti funkce přístrojů se provádí postupem a ve lhůtách, které jsou stanoveny výrobcem zařízení. Zásady činností a lhůty se uvádí v provozním řádu zdroje.
- 4) Nejméně jednou za rok a dále při každém významném zásahu do emisního měřicího systému nebo technologického procesu bude provedeno ověření správnosti měření těchto systémů jednorázovým měřením, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. Nejméně jednou za 3 roky bude provedena kalibrace emisního měřicího systému (vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., v platném znění).
- 5) Spalovna odpadu bude provozována pro stanovené kategorie odpadů, dle souhlasu vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, způsobem, který splňuje požadavky zvláštních právních předpisů.
- 6) Spalovna odpadu bude provozována v souladu s podmínkami stanovenými nařízením vlády č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu a bude plnit emisní limity podle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
- 7) Provozovatel zdroje je povinen plnit ustanovení zákona o ochraně ovzduší a ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší.

## **Pardubický kraj**

**Provozovatel:** Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

**IČO:** 00183024

**Provozovna:** Hamz. odb. léč. pro děti a dosp.-Energetické centrum, Košumberk 80, 538 54 Luže

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení doplněného technologického zařízení do trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č.86/2002 Sb.

**Datum vydání povolení:** 28. 2. 2006

**Číslo jednací:** 1606-6/2006/OŽPZ/PI

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel zajistí spalování převážně (z 95 %) zdravotnického odpadu.
- 2) Provozovatel bude provádět kontinuální měření emisí tuhých znečišťujících látek, organických látek v plynné fázi vyjádřených celkovým obsahem uhlíku, oxidu dusnatého a dusičitého vyjádřených jako NO<sub>2</sub> a oxidu uhelnatého (CO) a kontinuální měření obsahu O<sub>2</sub>, k ověřování dodržování emisních limitů stanovených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
- 3) Provozovatel bude provádět autorizovaná periodická jednorázová měření emisí následujících znečišťujících látek k ověření jejich maximálních povolených koncentrací manuální metodou (min. 3 odběry v průběhu šesti hodin) a to:
  - a) plyných sloučenin chloru vyjádřených jako HCl – 10 mg/m<sup>3</sup>

- b) plynných sloučenin fluoru vyjádřených jako HF – 1 mg/m<sup>3</sup>, s četností podle § 10 odst. 2 písm. c) a odst. 4 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., tj. nejméně dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce.
- 4) Provozovatel bude provádět autorizovaná periodická jednorázová měření emisí k ověření maximální přípustné koncentrace oxidu siřičitého SO<sub>2</sub> – 50 mg/m<sup>3</sup> a to kontinuálně jako střední hodnoty za každých třicet minut měření při celkové době měření minimálně šest hodin, s četností podle § 10 odst. 2 písm. c) a odst. 4 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., tj. nejméně dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce. Schopnost zdroje dodržet výše uvedené hodnoty koncentrací bude prokázána v souladu s podle § 10 odst. 1 a 2 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. Průměrné hodnoty za dobu vzorkování u jednorázových měření se stanoví v souladu s § 10 odst. 12 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., a v souladu s § 9 odst. 3 a 4 tohoto nařízení.
  - 5) Provozovatel bude provádět autorizovaná periodická jednorázová měření emisí těžkých kovů k ověření plnění emisních limitů dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
  - 6) Provozovatel bude provádět autorizovaná periodická jednorázová měření emisí dioxinů a furanů k ověření plnění emisních limitů dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
  - 7) Ověřování správnosti kontinuálního měření autorizovaným měřením bude prováděno s četností jedenkrát za rok.
  - 8) Provozovatel bude provádět nejméně jedenkrát za tři roky kalibraci kontinuálních analyzátorů pomocí paralelních jednorázových měření referenčními metodami dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
  - 9) Data zjišťovaná kontinuálním měřením budou dle § 11 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. chráněna proti pozměňování a poskytována ve formě uvedené v § 12 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
  - 10) Provozovatel zapracuje podmínky tohoto povolení do provozního řádu a ten následně ve dvou vyhotoveních předloží na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k vydání povolení k jeho schválení.

**Provozovatel:** Pardubická krajská nemocnice, a.s.

**IČO:** 27520536

**Provozovna:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení velkého zdroje znečišťování ovzduší po jeho dovybavení technologií pro omezování emisí PCDD/F do trvalého provozu dle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č.86/2002 Sb.

**Datum vydání povolení:** 21. 4. 2006

**Číslo jednací:** 17390-5/2006/OŽPZ/PI

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat zdroj v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení a v souladu s podmínkami stanovenými orgánem ochrany ovzduší: provádět pravidelně výrobcem předepsané servisní seřizování zařízení.
- 2) Provozovatel je povinen provádět měření emisí v zákonem stanoveném rozsahu.

**Provozovatel:** OMNICON s.r.o.

**IČO:** 45277133

**Provozovna:** Spalovna nebezpečného odpadu v areálu Centra biologické ochrany armády České republiky Těchonín

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení stavby velkého zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č.86/2002 Sb.

**Datum vydání povolení:** 19. 10. 2007

**Číslo jednací:** 27924-4/2007/OŽPZ/Ry

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovat spalovnu v souladu s podmínkami, stanovenými § 5 nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ve znění nařízení č. 206/2006 Sb., provádět kontinuální a jednorázová měření v souladu s podmínkami výše uvedeného nařízení.
- 2) Prostřednictvím osoby autorizované k dohledu nad provozem spalovny kontrolovat funkci automatických měřicích systémů a nejméně jednou za rok ověřovat správnost těchto systémů, nejméně jednou za tři roky provádět kalibraci měřicího systému pomocí jednorázových paralelních měření, provedených referenčními metodami podle požadavků vyhlášky č. 356/2002 Sb. v platném znění.
- 3) Registrovat, zpracovávat a prezentovat všechna měření ve formě umožňující ověření splnění schválených provozních podmínek a legislativou stanovených emisních limitů a zahrnovat je do provozní evidence, vedené podle požadavků vyhlášky č. 356/2002 Sb. v platném znění.

**Provozovatel:** Holcim (Česko) a.s., člen koncernu

**IČO:** 15052320

**Provozovna:** Tovární 296, 538 04 Prachovice

**Druh spalovacího zařízení:** zařízení pro spoluspalování odpadu

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

**Kategorie zařízení:** 3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně.

**Datum vydání povolení:** 27. 1. 2006

**Číslo jednací:** OŽPZ/22148/04/Př

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

## Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se nenachází žádná spalovna odpadu ani zdroj, který spoluspaluje odpad.

## Kraj Vysočina

**Provozovatel:** Envir s.r.o.

**IČO:** 28771419

**Provozovna:** Spalovna NO Brtnice (dříve SNAHA, kožedělné město Jihlava), Pod Kaplí 179, 588 32 Brtnice

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** souhlas se schválením změny využití technologického zařízení na velkém zdroji znečišťování ovzduší podle § 17 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně ovzduší – „Instalace kontinuálního měření emisí – spalovna NO Brtnice“

**Datum vydání povolení:** 22. 6. 2011

**Číslo jednací:** KUJI 45105/2011 OZP 821/2011/Rů - 2

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel bude kontinuální měření provozovat a plnění emisních limitů vyhodnocovat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění.
- 2) Do 10. dne každého měsíce bude provozovatel zasílat na ČIŽP H. Brod měsíční protokol z kontinuálního měření emisí, protokol bude obsahovat průměrné denní hodnoty a třídění emisních hodnot do jednotlivých tříd podle četnosti průměrných půlhodinových hodnot.
- 3) Ověření správnosti kontinuálního měření dle § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění, bude prováděno nejméně 1 x za rok.
- 4) Zahájení provozu spalovny bude do tří dnů od vzniku této skutečnosti oznámeno na ČIŽP Havlíčkův Brod.
- 5) Kontinuální měření emisí pro HCl, HF a SO<sub>2</sub> bude nahrazeno jednorázovým autorizovaným měřením emisí těchto znečišťujících látek, přičemž žádná z jednotlivých naměřených hodnot nesmí překročit hodnotu 120 % příslušného emisního limitu.
- 6) Hodnoty emisních limitů pro jednorázové měření emisí pro HCl - 10 mg/m<sup>3</sup>, pro HF - 1 mg/m<sup>3</sup> a pro SO<sub>2</sub> - 50 mg/m<sup>3</sup>, vztažné podmínky platné dle § 10 odst. 8 písm. a) nařízení vlády č. 354/2002 Sb., v platném znění. Četnost měření těchto znečišťujících látek bude 2 x za rok.
- 7) Upouští se od kontinuálního sledování vlhkosti, vzorek odpadního plynu bude před vlastní analýzou vysušen.

**Provozovatel:** SPORTEN, a.s.

**IČO:** 15531457

**Provozovna:** U Pohledce 134, 592 31 Nové Město na Moravě

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení ke spalování nebezpečných odpadů včetně odpadních olejů podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší

**Datum vydání povolení:** 15. 5. 2012

**Číslo jednací:** KUJI 32931/2012 OZP 809/2012 Hab

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Spalovna nebezpečného odpadu bude provozována v souladu s ustanovením § 4 a § 5 nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
- 2) Provozem spalovny nebezpečných odpadů budou plněny specifické emisní limity pro spalovny odpadu uvedené příloze 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
- 3) Spalovna nebezpečných odpadů bude provozována v souladu se schváleným provozním řádem, jehož přílohou je seznam spalovaných odpadů.
- 4) Zařízení bude udržováno v dobrém technickém stavu (pravidelné kontroly, revize a údržba zařízení).
- 5) Každá změna na zařízení spalovny odpadu mající vliv na množství produkováných emisí musí být povolena Krajským úřadem Kraje Vysočina, současně musí být aktualizován provozní řád spalovny a předložen ke schválení Krajským úřadem Kraje Vysočina.

**Provozovatel:** RUMPOLD s.r.o.

**IČO:** 61459364

**Provozovna:** areál firmy MOTORPAL a. s. , Strojírenská 9, 587 22 Jihlava

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

**Datum vydání povolení:** 30. 11. 2005

**Číslo jednací:** KUJI 4040/05/OŽP/Rů-6, KUJIP0088GS6

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení, stanovenými výrobcem zařízení.
- 2) Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s požadavky nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
- 3) Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu se schváleným provozním řádem a místním provozním předpisem.
- 4) Pro celou technologii spalovny odpadů vést provozní evidenci dle požadavků přílohy č. 9 k vyhlášce č. 356/2002 Sb.
- 5) Při provozu spalovny plnit následující emisní limity:
  - kontinuálně zjišťované škodliviny: TOC, TZL, CO a NO<sub>x</sub>:
  - průměrné denní hodnoty dle písm. (a) přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
  - průměrné půlhodinové hodnoty dle písm. (b) sloupec A přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
  - kontinuálně zjišťované škodliviny: CO:
  - průměrná denní hodnota a průměrná půlhodinová střední hodnota dle písm. (e) bod 1 a 2 přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
  - jednorázově zjišťované škodliviny: HCl, HF a SO<sub>2</sub>
  - průměrné hodnoty zjištěné za dobu měření dle písm. (a) přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., žádná z jednotlivých hodnot nesmí překročit hodnotu 120 % příslušného emisního limitu
  - jednorázově zjišťované škodliviny: Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
  - průměrné hodnoty během období odběru vzorku dle písm. (c) přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., levý odstavec
  - jednorázově zjišťované škodliviny: součtový obsah polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů
  - průměrná hodnota dle písm. (d) přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
- 6) Jednorázová měření budou probíhat v následujícím rozsahu a lhůtách:
  - a. Těžké kovy obsažené v tuhé, kapalné a plynné fázi, včetně jejich sloučenin – dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce, nejméně jedno měření bude provedeno každé tři měsíce během prvních dvanácti měsíců provozu (další měření budou provedena v měsíci prosinci 2005, březnu a červnu 2006)
  - b. Dioxiny a furany – dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce, nejméně jedno měření bude provedeno každé tři měsíce během prvních dvanácti měsíců provozu (další měření budou provedena v měsíci prosinci 2005, březnu a červnu 2006)
  - c. HF – dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce
  - d. HCl – jedenkrát za rok
  - e. SO<sub>2</sub> – jedenkrát za rok

- 7) Kontinuální měření provozovat a plnění emisních limitů vyhodnocovat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
- 8) Do desátého dne každého měsíce zasílat na ČIŽP měsíční protokol z kontinuálního měření emisí, protokol bude obsahovat průměrné denní hodnoty a třídění emisních hodnot do jednotlivých tříd podle četnosti průměrných půlhodinových hodnot.
- 9) Ověření správnosti kontinuálního měření dle § 9 odst. 2 nařízení vlády č. 354/2002 Sb. bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2006, od této doby platí pro provozovatele roční interval pro další ověřování.

**Provozovatel:** VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

**IČO:** 49455842

**Provozovna:** „Linka termické degradace kalů – PS 80“, areál ČOV Jihlava – Hruškové Dvory

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna čistírenského kalu

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší

**Datum vydání povolení:** 11. 5. 2011

**Číslo jednací:** KUJI 31907/2011 OZP 617/2011/Rů - 3

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení, stanovených výrobcem zařízení..
- 2) Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu s požadavky nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu (dále jen „Nařízení“).
- 3) Provozovat zdroj znečišťování ovzduší v souladu se schváleným provozním řádem a místním provozním předpisem.
- 4) Pro celou technologii spalovny odpadů vést provozní evidenci dle požadavků přílohy č. 8 k vyhlášce číslo 205/2009 Sb.
- 5) Při provozu spalovny plnit následující emisní limity :
  - kontinuálně zjišťované škodliviny: TOC, TZL, SO<sub>2</sub> a NO<sub>x</sub>
  - průměrné denní hodnoty dle písm. (a) přílohy č. 5 k „Nařízení“,
  - průměrné půlhodinové hodnoty dle písm. (b) sloupec A a B přílohy č. 5 k „Nařízení“,
  - kontinuálně zjišťované škodliviny : CO
  - průměrná denní hodnota a průměrná půlhodinová střední hodnota dle písm. (e) bod 1.a 2. přílohy č. 5 k „Nařízení“, přičemž je přípustná průměrná hodinová hodnota nejvýše 100 mg/m<sup>3</sup>.
  - jednorázově zjišťované škodliviny : HCL, HF
  - průměrné hodnoty zjištěné za dobu měření dle písm. (a) přílohy č. 5 k „Nařízení“, žádná z jednotlivých naměřených hodnot nesmí překročit hodnotu 120 % příslušného emisního limitu
  - jednorázově zjišťované škodliviny : Hg, Cd+Tl, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
  - průměrné hodnoty během období odběru vzorku dle písm. (c) přílohy č. 5 k „Nařízení“, levý odstavec
  - jednorázově zjišťované škodliviny : součtový obsah polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů
- 6) Jednorázová autorizovaná měření budou probíhat v následujícím rozsahu a lhůtách :
  - a. Těžké kovy obsažené v tuhé, kapalně a plynné fázi, včetně jejich sloučenin - dvakrát za rok v intervalu ne kratších než tři měsíce,
  - b. Dioxiny a furany - dvakrát za rok v intervalu ne kratších než tři měsíce,
  - c. HCL, HF – dvakrát za rok v intervalu ne kratších než tři měsíce
- 7) Kontinuální měření provozovat a plnění emisních limitů vyhodnocovat v souladu s požadavky „Nařízení“.



- 8) Do desátého dne každého měsíce zasílat na ČIŽP měsíční protokol z kontinuálního měření emisí, protokol bude obsahovat průměrné denní hodnoty a třídění emisních hodnot do jednotlivých tříd podle četnosti průměrných půlhodinových hodnot.
- 9) Ověření správnosti kontinuálního měření dle § 9 odst. 2 „Nařízení“ bude prováděno nejméně 1 x za rok.

## **Jihomoravský kraj**

**Provozovatel:** Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (SAKO Brno, a.s.)

**IČO:** 60713470

**Provozovna:** Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno-Židenice

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna komunálních odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

**Kategorie zařízení:** 5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu

**Datum vydání povolení:** 23. 4. 2004

**Číslo jednací:** JMK 31277/2003 OŽPZ/Z1/12

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** EKOTERMEX, a.s.

**IČO:** 15526305

**Provozovna:** Spalovna Ekotermex a.s., Pustiměřské Prusy 2, 683 21 Pustiměř

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** povolení k pokračování provozu velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, po uplynutí doby platnosti stávajícího povolení, podle § 17, odst. 2 písm. i) zákona č. 86/2002 Sb.

**Datum vydání povolení:** 28. 2. 2005

**Číslo jednací:** JMK 6528/2005 OŽP/Pn/R2

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Instalované zařízení bude plnit veškeré podmínky dle Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu (NV č. 354/2002 Sb.) vyplývající z § 5 odst. 1, 3, 7, 8, 9 a 10, emisních limitů dle § 6 odst. 1, 5 a 6, podmínek provozování zařízení na čištění odpadních plynů dle § 7, odpadů z provozu spalovny dle § 8, kontroly a monitorování dle § 9, požadavků na měření emisí a jejich vyhodnocování dle § 10 odst. 2 písm. a) až d); odst. 3, 5; odst. 8 písm. a), b), e); odst. 9 až 13.
- 2) Provozovatel bude plnit povinnosti provozovatelů velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.

**Specifikace povolení:** povolení k uvedení do trvalého provozu spalovacího zařízení spalovny nebezpečných odpadů, velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, a to pece č.1 Hoval GG 24 (linky č. 1) po její rekonstrukci, podle § 17 odst.1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb.

**Datum vydání povolení:** 29. 6. 2006

**Číslo jednací:** JMK 73003/2006 OŽP/Pn

**Závazné podmínky:**

- 1) Automatický systém linky, který zabráňuje přívodu odpadu při náběhu provozu a dále také vždy, když není během provozu dosahována minimální nejnižší přípustná teplota 850 °C, bude zprovozněn nejpozději do 31.7.2006. V případě nesplnění výše uvedeného odstaví provozovatel linku č. 1 z provozu.
- 2) Do doby zprovoznění automatického systému dle bodu 1. zabezpečí provozovatel organizačním opatřením pro obsluhu linky č. 1 plnění požadavku § 5 odst. 3 písm. a) a b) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování odpadu (dále nařízení č. 354/2002 Sb.) (tzn., že odpad nebude přikládán při nedosažení minimální požadované teploty 850 °C).
- 3) Splnění podmínky dle bodu č. 1 výroku tohoto rozhodnutí a bodu 1.a 6. rozhodnutí JMK 9878/2005 OŽP/Pn/r ze dne 12.4.2005 bude jmenovitě uvedeno v dodatku zhodnocení zkušebního provozu (zn. EX/FL – 24/2006 z 15.5.2006), který bude předán nejpozději do 10 dní od splnění požadavku uvedeném v bodě 1. na Krajský úřad Jihomoravského kraje a na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Brno.

**Specifikace povolení:** povolení k uvedení do trvalého provozu spalovací linky č. 1 (HOVAL GG24) osazené technologií na čištění kouřových plynů metodou NEUTREC, podle § 17 odst.1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb.

**Datum vydání povolení:** 10. 11. 2008

**Číslo jednací:** JMK 137 731/2008

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovaný zdroj bude plnit veškeré podmínky dle Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu (dále jen nařízení č. 354/2002 Sb.) vyplývající z § 5 odst. 1, 3, 7, 8, 9 a 10, emisních limitů dle § 6 odst. 1, kontroly a monitorování dle § 9, požadavků na měření emisí a jejich vyhodnocování dle § 10 odst. 2 písm. a) až d); odst. 3, 5; odst. 8 písm. a, b, e; odst. 9 až 12.
- 2) Provozovatel bude plnit povinnosti provozovatelů velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.

**Provozovatel:** Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

**IČO:** 00092584

**Provozovna:** Nemocnice s poliklinikou Znojmo-kotelna a spalovna, MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení spalovny nebezpečných odpadů Nemocnice Znojmo do trvalého provozu dle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

**Datum vydání povolení:** 20. 7. 2005

**Číslo jednací:** JMK 42063 /2004 OŽPZ/Bo/5

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Instalované zařízení ( linka HOVAL GG 14 + nové čisticí zařízení) bude trvale plnit veškeré podmínky dle Nařízení vlády č.354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu (dále jen NV č. 354/2002 Sb.) vyplývající z § 5 odst. 1, 3, 7, 8, 9 a 10, emisních limitů dle § 6 odst. 1, 5 a 6, podmínek provozování zařízení na čištění odpadních plynů dle § 7, odpadů z provozu spalovny dle § 8, kontroly a monitorování dle § 9, požadavků na měření emisí a jejich vyhodnocování

dle § 10 odst. 2 písm. a) až d); § 10 odst. 3, 5; § 10 odst. 8 písm. a, b, e; § 10 odst. 9 až 13.

- 2) Nově instalované suché filtry budou opatřeny měřením tlaku a teploty procházející vzdušiny na vstupu a výstupu za účelem monitorování funkce filtru a možnosti posouzení jeho schopnosti čištění jednorázově měřených emisí (těžké kovy a dioxiny).
- 3) Provozovatel bude dodržovat povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

**Provozovatel:** Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost

**IČO:** 26209578

**Provozovna:** Cementárna Mokrá, 664 09 Mokrá

**Druh spalovacího zařízení:** zařízení pro spoluspalování odpadu

**Specifikace povolení:** Integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně.

**Datum vydání povolení:** 12. 5. 2005

**Číslo jednací:** JMK 165/2005 OŽP /11/Bí

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

## **Olomoucký kraj**

**Provozovatel:** MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o.

**IČO:** 26227274

**Provozovna:** Spalovna nebezpečných odpadů MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. Prostějov, U Spalovny 6/4225, 796 01 Prostějov

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení podle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně.

**Datum vydání povolení:** 14. 1. 2008

**Číslo jednací:** KÚOK/393116/2007/OŽPZ/322

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** SITA CZ a.s.

**IČO:** 25638955

**Provozovna:** Fakultní nemocnice Olomouc, spalovna NO FN, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Uvedení zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

**Datum vydání povolení:** 4. 5. 2007

**Číslo jednací:** KUOK 45031/2007

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Případné změny technologického zařízení zdroje znečišťování ovzduší nesmí být provedeny bez souhlasu příslušného orgánu ochrany ovzduší.
- 2) Zdroj znečišťování ovzduší musí být provozován v souladu s vypracovaným a příslušným orgánem ochrany ovzduší schváleným souborem technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů (provozním řádem).
- 3) Zdroj znečišťování ovzduší musí být provozován v souladu s technickými podmínkami, stanovenými výrobcem technologického zařízení zdroje.
- 4) V souladu s ustanovením § 32 odst. 9 vyhlášky č. 356/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povolení k trvalému provozu spalovny vydáno na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 5) Provozovatel zdroje zajistí nejméně jednou za rok provedení ověření správnosti měření automatických systémů monitorování emisí, a nejméně jednou za tři roky provedení jejich kalibrace pomocí paralelních jednorázových měření emisí referenčními metodami.
- 6) Provozovatel zdroje bude zajišťovat provedení jednorázového měření emisí v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že jednorázové měření emisí těžkých kovů a polychlorovaných dibenzodioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDD/PCDF) bude v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 354/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděno nejméně dvakrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce, ostatní znečišťující látky budou měřeny nejméně jedenkrát za rok v intervalech ne kratších než tři měsíce.

**Provozovatel:** Cement Hranice, akciová společnost

**IČO:** 15504077

**Provozovna:** Bělotínská 288, 753 39 Hranice

**Druh spalovacího zařízení:** zařízení pro spoluspalování odpadu

**Specifikace povolení:** Integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

**Kategorie zařízení:** 3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50 t denně.

**Datum vydání povolení:** 20. 4. 2009

**Číslo jednací:** KÚOK 104419/2008

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Zlínský kraj**

**Provozovatel: DESTRA Co., spol. s r.o.**

**IČO: 60709286**

**Provozovna: závod 01 SPARO, Komenského 75, 768 11 Chropyně**

**Druh spalovacího zařízení: spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů**

**Specifikace povolení: Souhlas s s trvalým provozem velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v souladu s § 17 odst. 1 písm. d) a § 48 odst. 1 písm. r) zákona**

**Datum vydání povolení: 21. 6. 2006**

**Číslo jednací: KUZL 16927/2006, KUSP 16927/2006 ŽPZE-BP**

**Platnost povolení: na dobu neurčitou**

**Závazné podmínky:**

- 1) Provozovatel neprodleně doplní předložený provozní řád o : uvedení definic poruch a havárií včetně popisu provozních stavů a udání doby k jejich odstranění, při kterých může dojít k neplnění emisních limitů(dle příl.č.10 vyhlášky č.356/2002 Sb.body 11.,12.,17.)
- 2) Provozovatel bude plnit povinnosti provozovatele velkého zdroje znečišťování stanovené zákonem č.86/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy
- 3) Provozovatel zajistí vedení provozní evidence a zajistí poskytování údajů v souladu s ustanoveními vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.
- 4) Zdroj musí být provozován v souladu s technickými podmínkami, stanovenými výrobcem technologického zařízení zdroje. Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu a servis v intervalech předepsaných výrobcem a protokoly o těchto servisních prohlídkách budou uchovávány pro případ kontroly.

**Provozovatel: DEZA, a.s.**

**IČO: 00011835**

**Provozovna: Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí**

**Druh spalovacího zařízení: spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů**

**Specifikace povolení: Integrované povolení podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci**

**Kategorie zařízení: 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně**

**Datum vydání povolení: 15. 1. 2004**

**Číslo jednací: KUZL 5075/2003 ŽPZE-KB,ML**

**Platnost povolení: na dobu neurčitou**

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel: SITA CZ a.s. (dříve Spalovna SITA-EMSEKO a.s.)**

**IČO: 25638955**

**Provozovna: Spalovna nebezpečného odpadu Zlín, Tyršovo nábřeží 401, 760 01 Zlín**

**Druh spalovacího zařízení: spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů**

**Specifikace povolení: Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci**

**Kategorie zařízení: 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně**

**Datum vydání povolení: 5. 12. 2005**

**Číslo jednací: KUZL 12465/2005 ŽPZE-KB**

**Platnost povolení: na dobu neurčitou**

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))

**Provozovatel:** Uherskohradištská nemocnice a.s.

**IČO:** 27660915

**Provozovna:** J.E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (nemocničních) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení k uvedení velkého zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona

**Datum vydání povolení:** 13. 3. 2009

**Číslo jednací:** KUZL 6837/2009

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Závazné podmínky:**

- 1) Zdroj znečišťování ovzduší bude plnit zákonné emisní limity podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5.
- 2) Provozovatel bude provozovat výše uvedený zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení, projektovou dokumentací a v souladu s vydanými rozhodnutími orgánů státní správy.
- 3) V případě jakéhokoli zásahu do výše uvedených technologií je provozovatel tuto skutečnost povinen neprodleně ohlásit příslušným orgánům ochrany ovzduší.
- 4) Měřicí místo pro odběr vzorků bude zřízeno v souladu s technickými normami (příl. č. 5 a 6 vyhl. č. 356/2002 Sb.) a udržováno v provozuschopném stavu.
- 5) Provozovatel bude plnit zákonné požadavky v oblasti ochrany ovzduší stanovené zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a to i v případě změn legislativy (např. nové emisní limity či změna požadavků na provoz).
- 6) Provozovatel bude zajišťovat pravidelnou údržbu a servis v intervalech předepsaných výrobcem zařízení. Protokoly o těchto servisních prohlídkách budou uchovávány pro případ kontroly.
- 7) Provozovatel zajistí vedení provozní evidence a zajistí poskytování údajů v souladu s ustanoveními vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.

## Moravskoslezský kraj

**Provozovatel:** ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.(dříve V Á L C O V N Y P L E C H U, a. s.)

**IČO:** 14613581

**Provozovna:** Křižíkova 1377, 738 05 Frýdek-Místek

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Povolení spalování odpadu ve velkém stac. zdroji zneč. ovzduší (spalovna průmyslových odpadů) podle § 17 odst. 2 písm. c) v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší

**Datum vydání povolení:** 21. 12. 2006

**Číslo jednací:** MSK 185729/2006

**Spisová značka:** ŽPZ/52437/2006/Bru

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

**Provozovatel:** SITA CZ a. s. (dříve SPOVO, s r.o.)

**IČO:** 25638955

**Provozovna:** Spalovna průmyslových odpadů Ostrava, Slovenská 2071, 709 03 Ostrava - Mariánské Hory

**Druh spalovacího zařízení:** spalovna nebezpečných (průmyslových) odpadů

**Specifikace povolení:** Integrované povolení dle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

**Kategorie zařízení:** 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji vždy o kapacitě větší než 10 t denně

**Datum vydání povolení:** 22. 6. 2004

**Číslo jednací:** ŽPZ/3423/03/K1/1

**Platnost povolení:** na dobu neurčitou

Integrovaná povolení a jejich případné změny jsou zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách IPPC ([www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/](http://www.ippc.cz/obsah/integrovana-povoleni/seznam-provozovatelu-a-jejich-integrovana-povoleni/))